



# Keuringsverslag van de binneninstallatie voor drinkwater, volgens het "Technisch reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending"

**Naam opdrachtgever\*** : .....  
**Adres** : .....  
 .....  
**BTW-nummer** : .....  
 (\* ontvangt de factuur van de keuring)

**Keuringsorganisme** : **TMWV AQUADOMO**      Inspecteur : ..... **JAN.BIGLER** .....  
**Adres** : **Stropkaai 14**      Telefoon : **078 35 35 99**      078 35 35 99  
**9000 Gent**      Badge nr. : ..... **100 / 09-06-30** .....

**Gekeurde installatie** : Naam v/d klant/abonnee : **VAN POUCKE TINEKE**      Watermeter nr. : **200725085**  
 Adres : **BERGELANDSTR. 7 2D**      Klantnr. : .....  
**7970 HALBER (25)**      Telefoon : ..... / .....

(indien het huisnummer nog niet gekend is, het perceelnummer vermelden)

De gekeurde installatie bevindt zich in:  een appartement       een eengezinswoning       .....  
 Het betreft een:  basiskeuring       ééntapskeuring       herkeuring  
 bijkomende keuring (uitgebreide of gewijzigde installatie)  
 Datum keuring : **24/06/09**

Omschrijving	Aanwezig Ja/nee	Aanwezige beveiliging	OK/NOK	Omschrijving	Aanwezig Ja/nee	Aanwezige beveiliging	OK/NOK
1. Uitvoeringsplan	JA		ok	18. Bidet			
2. Toestellenlijst	JA		ok	19. Handsproeier bidet/wc			
3. Centrale beveiliging	JA	EA	ok	20. Keukenkraan	JA	AA	ok
4. Tweedecircuitwater aanwezig				21. Handsproeier keukenkraan			
5. Bijvulling tweedecircuitwater				22. Lavabo	JA	AA	ok
6. Wanverbinding				23. Uitgietbak			
7. Bijvulling CV	JA	EA	ok	24. Zonneboiler/paneel			
8. Warmwaterproductie op CV	JA	VCR	ok	25. Zwembadverwarming			
9. Waterverwarmingstoestellen				26. Zwembadbijvulling			
10. Waterbehandeling				27. Afvoerleidingen	JA	AA	ok
11. Kraan voor slangaansluiting	JA		ok	28. Urinoir			
12. Bad: uitloop kraan	JA	AA	ok	29. Tuinirrigatie			
13. Handsproeier badkraan	JA	HC	ok	30.			
14. Automatische badspoeling				31.			
15. Douche met vaste kop				<b>Vetgedrukt =</b> minimale elementen voor een basiskeuring			
16. Douche met handsproeier				Drukverhogingsinstallatie			
17. WC	JA	Ac	ok	Pictogrammen			

**Opmerkingen** : .....  
 .....  
 .....

**CONFORMITEITSVERKLARING** (met betrekking tot de voorschriften inzake beveiliging tegen terugstroming van de technische reglementering SVW en met de specifieke uitvoeringsmodaliteiten van de waterleverancier)

De installatie :  is conform       is conform doch bijkomende keuring is verplicht (zie opmerkingen)      **3007478**  
 is niet conform, herkeuring verplicht

Belangrijk : deze conformiteitsverklaring geldt alleen voor de toestellen en installatie, die opgenomen werden in het uitvoeringsplan en in de lijst van toestellen, en geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de binneninstallatie aan de voorschriften, of het gebrekkig functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij elke uitbreiding of wijziging van een gekeurde installatie is een bijkomende keuring verplicht. Het legionellarisico maakte geen deel uit van dit onderzoek.

Handtekening klant (voorafgegaan door 'Gelezen en goedgekeurd' en naam voluit schrijven)

Handtekening inspecteur